

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Хакасия
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Абакан, ул. Вяткина, 10, тел. 22-81-01, 24-00-11, E-mail und.onpm@19.mchs.gov.ru
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
(по г. Саяногорску, Бейскому и Алтайскому районам)
г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 3, тел. 2-11-91,
с. Бея, ул. Октябрьская, 97 А, тел. 3-07-00,
с. Белый Яр, ул. Ленина, 37, тел. 3-85-14.
E-mail: tond.sayanogorsk@19.mchs.gov.ru

**Предписание N 94 / 1 / 1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальным бюджетным образовательным учреждением

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество

«Сабинская основная общеобразовательная школа»

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Саяногорска по пожарному надзору

№ 94 от « 03 » июня 20 21 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69 Ф3
«О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. « 18 » июня 20 21 г. по
16 ч. 00 мин. « 01 » июля 20 21 г.

проведена проверка
инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Саяногорску,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Бейскому и Алтайскому районам) управления надзорной деятельности и профилактической работы
проводившего(их) мероприятие по надзору,

ГУ МЧС России по Республике Хакасия (государственным инспектором г. Саяногорска,

Бейского и Алтайского районов по пожарному надзору) лейтенантом внутренней службы

Ковригиным Владиславом Евгеньевичем,

в отношении: Муниципального бюджетного образовательного учреждения

наименование объекта надзора и его адрес)

«Сабинская основная общеобразовательная школа»

по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, с. Сабинка, ул. Ленина, д. 40.

совместно с: Директором МБОУ «Сабинская основная общеобразовательная школа» Фроловой
Любовью Ивановой

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:
Руководствуясь ч. 1 ст. 151, ст. 4 Ф3 № 123 от 22.07.2008 г.

| № Предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Сроки устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение) |
|---------------|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа запоров (замков) дверях эвакуационного выхода из пищеблока. | п. 26 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | 01.07.2022 | |
| 2. | В здании обеспечить автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции (систем вентиляции). | Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ч.1 ст.6; Федеральный закон от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37,38; п. 6.24 свода правил 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», п. 42 | 01.07.2022 | |

| | | | | |
|----|---|--|------------|--|
| | | Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | | |
| 3. | Устранить на пути эвакуации из пищеблока порог высотой более 50 мм. | п. 27 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ч.1 ст.6; Федеральный закон от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37,38 | 01.07.2022 | |
| 4. | В здании обеспечить эвакуационное освещение, включающееся автоматически при отключении основного источника эл. питания, по всем маршрутам эвакуации: в коридорах и проходах по путям эвакуации; в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия; в зоне каждого изменения направления пути; на пересечении проходов и коридоров; перед каждым эвакуационным выходом из помещения, требующего эвакуационного освещения; перед пунктом медицинской помощи; в местах размещения средств экстренной связи; в местах размещения плана эвакуации; в местах размещения средств пожаротушения. | Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ч.1 ст.6; Федеральный закон от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37,38; п. 37 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 7.6.3 Свода правил 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» | 01.07.2022 | |
| 5. | Пищеблок отделить от помещений общественного назначения противопожарной дверью с пределом огнестойкости не ниже EI 60. | ст. 4, ч.1 ст. 6, ст. 88, п. 1 таблицы 24 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.6.4 Свода правил 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты», Федеральный закон от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37,38 | 01.07.2022 | |
| 6. | Обеспечить размещение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание. | п. 409 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | 01.07.2022 | |
| 7. | Обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения, а также помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны. | п. 12 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | 01.07.2022 | |
| 8. | Обеспечить наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. | п. 30 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | 01.07.2022 | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Саяногорска, Бейского и
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
Алтайского районов по пожарному надзору Ковригин В.Е.



«01» июля 2021 г.

(подпись)

Директор Фролова Л.И.

(должность, фамилия, инициалы)

« 01 » июля 20 21 г.

Телефон доверия ГУ МЧС России по РХ 8(3902)299-999

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 454134806024145915483320249861407208698181236610

Владелец Фролова Любовь Ивановна

Действителен с 15.08.2024 по 15.08.2025