



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Юр.адрес: пр. Мира, д. 36, г. Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru <http://enis.gosnadzor.ru/>
Факт.адрес: ул. Пирытинская, д. 5А, Абакан, 655011
Телефон: (3902)27-33-39, Факс: (3902)27-21-00. E-mail: abakan@enis.gosnadzor.ru
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342 ИНН/КПП 2466144107/246601001

Приложение к акту проверки
№18/286/6049/2019 от 05.12.2019

ПРЕДПИСАНИЕ №18/286 - Э

«05» декабря 2019г.
дата составления предписания

Муниципальному бюджетному
общеобразовательному учреждению
«Сабинская основная
общеобразовательная школа» 655790,
Республика Хакасия, Бейский район с.
Сабинка, ул. Ленина, 40
Кому выдано предписание,
место нахождения юридического лица

Мной, государственным инспектором отдела энергонадзора по Республике Хакасия
Енисейского управления Ростехнадзора Харютиным Виктором Николаевичем,
(должность Ф.И.О.):

в период с 09⁰⁰ 03 декабря до 11⁰⁰ 05 декабря 2019 г. г., на основании распоряжения
Енисейского управления Ростехнадзора от 25.11.2019 № 6049-р/кр проведены мероприятия по
соблюдению обязательных требований субъектами электроэнергетики, теплоснабжающими
организациями тепло сетевыми организациями и потребителями электрической энергии в
2019 году на основании поручения заместителя Правительства Российской Федерации от
18.01.2019г. № ДК-П9-274. в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Сабинская основная общеобразовательная школа» (МБОУ «Сабинская ООШ»)
Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя

В целях устранения выявленных при проведении государственного энергетического
контроля (надзора) нарушений требований законодательства Российской Федерации,
зафиксированного в Акте проверки МБОУ «Сабинская ООШ» от 05.12.2019 № 18/
286/6049/2019, на основании части 1 статьи 17 федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 6.6. Положения о
Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401,
пункта 5.7. Положения о Енисейском управлении Федеральной службы по экологическому
технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по
экологическому технологическому и атомному надзору от 15.01.2019г. №13.

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки.

№ п.п.	Описание и характер выявленных нарушений	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения
1.	Ответственный за электрохозяйство учреждения техник-электрик Найверт Александр Анатольевич и заместитель ответственного за электрохозяйство завхоз Филатова Полина Владиславовна не прошли проверку знаний по электробезопасности в комиссии энергонадзора.	Пункт 1.4.28; 1.2.2 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей». (далее – ПТЭЭП)	07.05.2020г.
2.	Не представлено Распоряжение о назначении работника, в обязанности которого входит проведение инструктажа и проверка знаний для присвоения I группы по электробезопасности.	Пункт. 1.4.4, 1.2.2 ПТЭЭП.	07.05.2020г.
3.	Не представлен перечень должностей и профессий требующих присвоения персоналу I группу по электробезопасности.	Пункты 1.4.4, 1.2.2 ПТЭЭП.	07.05.2020г.
4.	Не составлена однолинейная схема электрических соединений для всех напряжений при нормальных режимах работы оборудования, электроустановки МБОУ «Сабинская ООШ» которая должна проверяется 1 раз в 2 года ответственным за электрохозяйство.	Пункты 1.5.18, 1.2.6 ПТЭЭП.	07.05.2020г.
5.	В учреждении не ведется оперативный журнал (для регистрации работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации)	Пункты: 1.8.9, 1.2.6 ПТЭЭП, и 8.5 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее- ПОТЭЭ)	07.05.2020г.
6.	Не ведется журнал учета электрооборудования с перечислением основного электрооборудования с указанием его характеристик и инвентарных номеров).	Пункты: 1.8.9, 1.2.6 ПТЭЭП	07.05.2020г.
7.	Не представлена программа стажировки на техника электрика Найверт А.А. и распорядительный документ о допуск его к стажировке	Пункты: 1.4.9, 1.4.10, 1.4.11, 1.4.12, 1.2.2 ПТЭЭП	07.05.2020г.
8.	Не представлена инструкция по ОТ для работника обслуживающего электроустановку учреждения в которой должны быть изложены	Пункт 8.6 ПОТЭЭ	07.05.2020г.

	требования охраны труда и порядок выполнения работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации		
9	В учреждении несвоевременно проводится проверка стационарного оборудования рабочего освещения, испытания и измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств.(последняя проверка проводилась 2013г. тех. Отчет ЭТЛ «Техэнерго от 26.08.2013г)	Пункты 2.12.17, 1.2.2 ПТЭЭП	07.05.2020г.
10.	В ВУ-0,4кВ электрощитовой школы с внутренней стороны не нанесена однолинейная схема и надписи, указывающие назначение присоединений (автоматических выключателей) также надписей, указывающих номинальный ток (автоматического выключателя) и знаки безопасности установленного образца..	п.п. 2.2.20, 1.2.6 ПТЭЭП .	07.05.2020г.
11.	На РЩ-0.4кВ пищеблока расположенного в электрощитовой школы не нанесено диспетчерское наименование знаки безопасности установленного образца. С внутренней стороны не нанесены однолинейная схема и надписи, указывающие назначение присоединений (автоматических выключателей) также надписей, указывающих номинальный ток (автоматического выключателя)	п.п. 2.2.20, 1.2.6 ПТЭЭП .	07.05.2020г.
12.	Не обеспечивается контроль за выполнением ремонтов, и технического обслуживания электрооборудования школы. Не представлен график планово-предупредительных ремонтов оборудования ВРУ, РЩ, ЩО на 2019г.	п.п.1.6.3, 1.2.6, ПТЭЭП .	07.05.2020г.
13.	На ЩО школы расположенного в электрощитовой не нанесено диспетчерское наименование и надписи, указывающие назначение присоединений (автоматических выключателей) также надписей, указывающих номинальный ток (автоматического выключателя)	п.п. 2.12.5, 1.2.6 ПТЭЭП .	07.05.2020г.
14.	Не представлен паспорт на заземляющее устройство электроустановки учреждения	Пункты. 2.7.9, 1.2.6 ПТЭЭП	07.05.2020г.
15.	Отходящие КЛ-0,4кВ, в электрощитовой школы не снабжены бирками с указанием на них марки,	Пункты 2.4.5, 1.2.6 ПТЭЭП	07.05.2020г.

	напряжения, сечения, и наименования линии.		
16.	В ЩО 1 этажа (возле спортзала) внутренней стороны не нанесены надписи, указывающие назначение присоединений (автоматических выключателей) также надписей, указывающих номинальный ток (автоматического выключателя) и знаки безопасности установленного образца.	Пункты 2.12.5, 1.2.6 ПТЭЭП.	07.05.2020г.
17.	Не организован осмотр и ремонт светильников рабочего освещения. В коридоре 1-го этажа, (возле спортзала) светильник рабочего освещения не оборудован защитной решеткой.	Пункты 2.12.12, 1.2.6 ПТЭЭП;	07.05.2020г.
18.	В учреждении не организован осмотр видимой части заземляющих устройств, в кабинете технологии не заземлены деревообрабатывающие станки.	Пункты. 2.7.9; 1.2.6 ПТЭЭП	07.05.2020г.
19.	Отсутствует журнал учета и содержания средств защиты и перечень средств защиты в электропитовой школы.	п.1.4.2,1.3.9, 1.2.26 приложение 1, «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»	07.05.2020г.
20.	Электроустановка учреждения не в полном объеме укомплектована испытанными готовыми к использованию защитными средствами.(отсутствуют указатель напряжения, калоши не испытаны, диэлектрические перчатки 1 пара)	п. п. 1.2.2; 1.7.7 ПТЭЭП п. 1.4 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», п.1.2.3.,(приложение 8) «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»	07.05.2020г.

С предписанием ознакомлена  Фролова Л.И. директор МБОУ «Сабинская ООШ».

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи предписания

Лицо(а), вынесшие предписание:
Государственный инспектор
отдела энергонадзора по Республике Хакасия
должность

Енисейское управление :
Федеральной службы
по экологическому,
технологическому
и атомному надзору
подпись, печать

231

Харютин В.Н.
ФИО

Предписание на 5-х листах для
исполнения получено: